

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
Адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н,
Ленинградская обл., 188662, тел: 640-05-65.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ленинградской области
Адрес местонахождения: пр. Ленина, д. 16 а, г. Тосно, Ленинградская обл.,
Почтовый индекс 187000, тел/факс. 8 (81361) 22-148
e-mail: ogpntosno@mail.ru

Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 16 а,
кабинет 4
(место составления акта)

«29» мая 2020г.
(дата составления акта)

12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ соблюдения требований пожарной безопасности № 2-12-81-48

На основании: распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области от 14.05.2020 года № 2-12-81-48

проведена плановая проверка здания образовательного учреждения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Ушаки, д. 19

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1» (сокращенное – МКОУ «Ушакинская СОШ № 1»),
ИНН 4716014080

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

27.05.2020г. с 11 час. 15 мин. по 12 час. 15 мин., продолжительность – 1 час

Общая продолжительность проверки: 1 день / 1 час 00 минут

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен (а):

директор МКОУ «Ушакинская СОШ № 1» Сергеева Светлана Вадимовна 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области Абдухакова Ольга Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор школы Сергеева Светлана Вадимовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы правообладателя объекта защиты: МКОУ «Ушакинская СОШ № 1»;

- проведено обследование объекта защиты по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Ушаки, д. 19 с использованием средств дистанционного взаимодействия в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены.

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено.

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

С руководителем учреждения проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального представителя предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального представителя предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялось

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Расчет по оценке пожарного риска на объекте защиты: отсутствует.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: исследования не проводились.
4. Фототаблица: не составлялась.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: отсутствует.
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: не выдавалось.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: _____.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР Тосненского района
УНДиПР Главного управления МЧС России
по Ленинградской области

Абдухакова Ольга Анатольевна

должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
грудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку



(подпись)

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями получил:

Сергеева Светлана Варшавна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

29 мая 2020

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа гпн проводившего проверку)