

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области  
Адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н,  
Ленинградская область, 188662 тел: 640-05-65

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ленинградской области  
Адрес местонахождения: пр.Ленина, д.16а, г. Тосно, Ленинградская область,  
почтовый индекс 187000, тел/факс: 8 (813-61) 22-148,  
e-mail: ogpntosno@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 2-12-81-135/1/1  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
"Ушакинская средняя общеобразовательная школа №1"

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,  
физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной  
безопасности)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профи-  
лактической работы Тосненского района УНДиПР Главного управления МЧС Рос-  
сии по Ленинградской области №2-12-81-135 от 05 октября 2018г.,  
(наименование надзорного органа)

"15" июля 2018г. с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 м., инспектором отдела надзорной дея-  
тельности и профилактической работы Тосненского района Шошиной Виталиной  
Владимировной проведена плановая проверка объекта защиты - здания образова-  
тельного учреждения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тоснен-  
ский район, п.Ушаки, д.19

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа  
ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с заместителем директора по безопасности Семенютой В.П. (фамилия, имя, отче-  
ство (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного доку-мента по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устране-ния наруше-ний тре-бования пожарной безопас-ности	Отметка (подпись) о выпол-нении (указыва-ется только выполне-ние)
1	2	3	4	5
1.	лицом, ответственным за по-жарную безопасность не пройдено обучение, путем прохождения пожарно-технического минимума	постановление Правитель-ства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Феде-рации» п. 3	01.10. 2019	
2.	допущено применение отде-лочного материала для покры-тия пола на пути эвакуации в	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Техни-ческий регламент о требова-	01.10. 2019	

	коридорах 2 этажа с более высокими показателями, чем В2, РП2, ДЗ, Т2 (не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия пола на путях эвакуации – паркет окрашенный масляной краской);	ниях пожарной безопасности" ст.1 ч. 2 п.1, ст.4 п.3, п.4, ст. 6 ч.1 п.2, Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 1.13130.2009 п.4.3.1		
3.	в помещении над спортивным залом не установлены пожарные извещатели	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.13.3.2	01.10.2019	
4.	не обеспечивается содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии (не предоставлены соответствующие акты испытаний)	постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.24	01.10.2019	
5.	не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (кабинет мастерской)	постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.20	01.10.2019	
6.	помещения различных классов функциональной пожарной опасности (кабинет мастерской на 1ом этаже) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2; ст. 88 ч. 1 п. 2 тал. 23	01.10.2019	
7.	в кабинете мастерской допускается хранение товаров на расстоянии менее 0,5 м от светильников	постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п.345	01.10.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных

объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор ОНД и ПР Тосненского района  
УНДиПР Главного управления МЧС  
России по Ленинградской области  
Шошина Виталина Владимировна  
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«24» октября 2018г.

Предписание для исполнения получил:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)