



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тосненский отдел по государственному энергетическому надзору

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028 телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
Почтовый адрес: ул. Боярова, д. 12, г. Тосно, Ленинградская обл., 187000 телефон/факс: (813-61) 22-610
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: tosno@szap.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

«18» марта 2020 г.
15 час. 00 мин.

№ 23-1616-1631/А

г. Тосно

По адресу/адресам: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ушаки, д. 19.
На основании: распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора от 02.03.2020 № 23-1616/Рк была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ушакинская средняя общеобразовательная школа №1» (МКОУ «Ушакинская СОШ №1»).

Дата и время проведения проверки:

11 марта 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 18 марта 2020 г.

Продолжительность 6 рабочих дней.

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней.

Акт составлен: Тосненским отделом по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): и.о. директора МКОУ «Ушакинская СОШ №1», Сергеева С.В., 18.03.2020 в 10 ч 00 мин,

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется;

Лицо (а), проводившее проверку:

Новичков Станислав Викторович, государственный инспектор Тосненского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора;

Кучеров Сергей Викторович, государственный инспектор Тосненского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Меровщикова Наталья Евгеньевна, государственный инспектор Тосненского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Никитина Наталья Александровна, государственный инспектор Тосненского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовали:

И.о. директора МКОУ «Ушакинская СОШ №1», Сергеева С.В.

В ходе проведения проверки установлено:

Адрес: юридический – Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ушаки, д. 19.

Основной вид деятельности: 85.14 Образование среднее общее.

ИНН 4716014080, ОГРН 1024701896790.

Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100%.

Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения: нет.

Руководитель: заведующая Сергеева Светлана Вадимовна.

Технический руководитель:---;

	Электро-энергия	Тепловая энергия	Газ	Вода
Количество объектов, подключенных к сетям централизованного энергоснабжения	1	1	-	1
Оснащенность приборами учета (+/-)	+	+	+	+

1. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлена, утверждена от 2017 № б/н.


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), (заполняется при проведении выездной проверки) отсутствует:

Государственный инспектор

И.о. директора МКОУ «Ушакинская СОШ №1»



С.В. Новичков



С.В. Сергеева

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор



С.В. Новичков

Государственный инспектор

Государственный инспектор

Государственный инспектор



С.В. Кучеров


Н.Е. Меровщикова

Н.А. Никитина

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил:

И.о. директора МКОУ «Ушакинская СОШ №1», Сергеева С.В.

«18» марта 2020 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)